



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**  
620063, Екатеринбург, ул. Большакова, 97, т/ф (343) 251-46-79  
E-mail: info@ural.gosnadzor.ru, http://www.ural.gosnadzor.ru

Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Гагарина, 36  
(место составления предписания)

03 февраля 2022 г.  
(дата составления предписания)  
14-00 час.  
(время составления акта)

**Предписание об устранении выявленных нарушений № 332-81-П**

Мной: Лобановой Ларисой Евгеньевной, государственным инспектором Каменск-Уральского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание)

по результатам внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

в отношении

- деятельности юридического лица в сфере электроэнергетики;  
- продукции, машин, оборудования и (или) устройств, применяемых при осуществлении видов деятельности в сфере электроэнергетики, работ и услуг, осуществляемых на объектах электроэнергетики.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

по адресу (местоположению):

623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Школьная, 5.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

контролируемого лица:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 (далее - МАОУ СОШ № 5), ИНН 6605006400, ОГРН 1026600706725, место нахождения юридического лица: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Школьная, 5.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

в соответствии с решением заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от «31» января 2022 года № Р-332-81-рш, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: № 66220011000001606934.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

в следующие сроки:

с « 02 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 03 » февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в области электроэнергетики:

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированные в Минюсте РФ 22.01.2003, рег. № 4145 (далее-ПТЭЭП).

(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики, и т.д.)

На основании части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 предписываю устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Описание (характер) выявленного нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов соответствующим документом, после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.	ПТЭЭП пункт 1.2.3, 1.2.7	29.04.2022

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии ч. 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора  
Лобанова Л.Е.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

Уральское управление  
Ростехнадзора  
Государственный инспектор  
Каменск-Уральского территориального отдела

(подпись)

Один экземпляр предписания для исполнения получил (направлено по почте):

Стебельцова Наталья Николаевна директор МАОУ СОШ № 5

(указывается: при вручении лично: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата вручения; при направлении почтовым отправлением: дата, номер заказного письма, уведомления)

03.02.2022

(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)